

Чувашская республика
ООО «СБ-Энерго»
ИНН 2130105897, ОГРН 1122130008505
=====

428035 г. Чебоксары, ул.139 стрелковой дивизии,
д.16, кв.124, телефон/факс (8352)
44-77-08

Свидетельство рег. №43-117 от 26.12.2016г.
выдано Приволжским Управлением
РОСТЕХНАДЗОРА

Наименование установки: *Жилой дом по адресу
Солнечный бульвар, дом 14 к.1.*

Адрес: *Чувашская республика, г. Чебоксары,
Солнечный бульвар, дом 14 к.1.*

Заказчик: *ООО «ЛУЧ»*

Дата заявки: 15.06.2018г.

Дата испытаний: с 19.06.2018г. по 22.06.2018г.

Дата регистрации: 22.06.2018г.

ПРОТОКОЛ №1

лист № 1

всего листов 1

ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

1. Цель проведения измерений (испытаний): (приемо-сдаточные)
2. Монтажная организация: ООО «СУ-5»
3. Проектная документация: ООО «Полиспроект»
4. Климатические условия:
 - температура: +11 градусов Цельсия
 - влажность воздуха: 35%
 - давление атмосферное: 765 мм. ртутного столба
 - осадки - нет.
 - Грунт – суглинок
5. Программа испытаний: п.7 методики № 2 «Испытания заземляющих устройств до 1000в.
6. Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ п.1.7.61; ПТЭЭП Приложение 3.1, табл. 36, РД 34-21.122-87.
7. Результаты испытаний:

№ п/п	Объект измерения	Измеренное сопротивление Ом	Норма, Ом
1	2	3	4
1	Контур заземления ВРУ-0,4кВ	1,5	4,0
2	Опуск молниезащиты	3,6	10
3	Опуск молниезащиты	5,7	10
4	Опуск молниезащиты	4,8	10
5	Опуск молниезащиты	4,5	10

8. Заключение:

Сопротивление заземляющих устройств позиции **1-5** соответствует требованиям ПТЭЭП и ПУЭ.

Испытанная электроустановка **соответствует** требованиям комплекса стандартов ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006).

9.Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Тип прибора	Заводской номер прибора, номер свидетельства о поверке	Дата поверки	Дата следующей поверки
1	Измеритель параметров электроустановок	MI 3102H CL	№13340232, №76569	20.11.2017г.	19.11.2019г.

Измерения произвели: сотрудник лаборатории _____ Аникин А.Б.

сотрудник лаборатории _____ Суль С.И.

Начальник ЭТЛ: _____ Суль С.И.