

Чувашская республика

ООО «СБ-Энерго»

ИНН 2130105897, ОГРН 1122130008505

428035 г. Чебоксары, ул.139 стрелковой дивизии,  
д.16, кв.124, телефон/факс (8352)  
44-77-08

Свидетельство рег. №43-117 от 26.12.2016г.  
выдано Приволжским Управлением  
РОСТЕХНАДЗОРА

Наименование установки: *Жилой дом по адресу  
Солнечный бульвар, дом 14 к.1.*

Адрес: *Чувашская республика, г. Чебоксары,  
Солнечный бульвар, дом 14 к.1.*

Заказчик: *ООО «ЛУЧ»*

Дата заявки: 15.06.2018г.

Дата испытаний: с 19.06.2018г. по 22.06.2018г.

Дата регистрации: 22.06.2018г.

## ПРОТОКОЛ №5

лист № 1

всего листов 6

### ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

1. Цель проведения измерений (испытаний): (приемо-сдаточные)
2. Монтажная организация: ООО «СУ-5»
3. Проектная документация: ООО «Полиспроект»
4. Климатические условия:
  - температура: +6 градусов Цельсия
  - влажность воздуха: 77%
  - давление атмосферное: 760 мм. ртутного столба
  - осадки - нет.
  - Грунт – суглинок
5. Программа испытаний: п.7 методики № 5 «Испытание устройств защитного отключения (УЗО)».
6. Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): ПУЭ гл. 1.7.79, ПТЭЭП приложение 3 п.28.4; ГОСТ 50571.16-2007(МЭК 60364-6 2006).
7. Результаты испытаний:

№ п/п	Место установки устройства защитного отключения (УЗО)	Тип УЗО	Номинальный отключающий ток УЗО In,мА	Фактическ. отключ. ток УЗО Iуст, мА	Фактическое время срабатывания по защитному отключению, мс	Номиналь-ный ток УЗО, А
1	2	3	4	5	6	7
1	1 квартира (ЩЭ)	АД12	30	23,5	21	25
2	1 квартира (ЩЭ)	АД12	30	22,5	22	25
3	2 квартира (ЩЭ)	АД12	30	23,5	14	25
4	2 квартира (ЩЭ)	АД12	30	23	15	25
5	3 квартира (ЩЭ)	АД12	30	24	19	25
6	3 квартира (ЩЭ)	АД12	30	21	17	25
7	4 квартира (ЩЭ)	АД12	30	22,5	21	25
8	4 квартира (ЩЭ)	АД12	30	22	21	25
9	5 квартира (ЩЭ)	АД12	30	24	18	25
10	5 квартира (ЩЭ)	АД12	30	23,5	24	25
11	6 квартира (ЩЭ)	АД12	30	22,5	14	25
12	6 квартира (ЩЭ)	АД12	30	23,5	15	25
13	7 квартира (ЩЭ)	АД12	30	23	10	25
14	7 квартира (ЩЭ)	АД12	30	24	21	25
15	8 квартира (ЩЭ)	АД12	30	19	22	25
16	8 квартира (ЩЭ)	АД12	30	22	14	25
17	9 квартира (ЩЭ)	АД12	30	22	15	25

**ПРОТОКОЛ №5** (продолжение)

лист №2

всего листов 6

18	9 квартира (ЩЭ)	АД12	30	19	19	25
----	-----------------	------	----	----	----	----